

Муниципальное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств» города Воркуты

АКТ

проведения плановой практической тренировки по отработке действий по безопасной, быстрой эвакуации людей в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.

« 03» апреля 2018г.

Комиссия в составе: директор МУДО «ДШИ» Байдалка Инна Олеговна; завхоз Тищенко Ольга Николаевна, заведующий канцелярией Семенец Евгения Александровна; Видякина Светлана Витальевна-главный специалист УпрО МОГО «Воркута»

составила настоящий акт о результатах проведения внеплановой практической тренировки по отработке действий по безопасной, быстрой эвакуации людей в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации в здании МУДО «ДШИ» расположенного по адресу:

г. Воркута, ул. Гагарина, 7

Характеристика здания с массовым пребыванием людей:

- размеры в плане: 938,6 м²
- степень огнестойкости: 2
- этажность: 1/5
- количество эвакуационных выходов: 2
- тип системы оповещения о пожаре: речевая

Количество человек, подлежащих эвакуации 33

Время:

- начала тренировки (подачи вводной о возникновении пожара) в 14³⁰
- срабатывания системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в 14³¹
- начала эвакуации из здания 14 часов 32 минут, завершения эвакуации из здания 14³⁶
- окончания сбора информации о количестве эвакуируемых людей 14³⁸

Результаты эвакуации:

- фактическое время эвакуации людей из здания – 4 мин.
- результат работы системы АПС и оповещения – отлично
- количество эвакуируемых 33 из них детей 22, ПДО- 6, обслуживающий персонал 5
- количество используемых эвакуационных выходов из здания 2
- количество постов безопасности у выходов 2
- наличие списков эвакуируемых у педагогического состава – имеются
- соотношение списочной численности к фактически эвакуировавшимся в ходе тренировки – 100 %

Замечания и предложения комиссии:

Итоговая оценка: удовлетворительно
(удовлетворительно, неудовлетворительно)

Члены комиссии:

